

KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI MLTB-2845-2018-rozdział I



Notified body NB 2189

Zleceniodawca: **Fixar sp. z o.o**
ul. Małwowa 17, 60-175 Poznań

Wyrób: stałe szklenie z podwaliną okienną PUROTERM; kształtowniki główne okna: PVC, budowa podwaliny: purenit/XPS/płyta PVC;
System okna:
Brugmann 82
Nazwa własna handlowa podwaliny okiennej:
PUROTERM
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr: MLTB-2845-2018




Metody badawcze:

Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026

Wodoszczelność
PN-EN 1027

Odporność na obciążenie wiatrem
PN-EN 12211

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210
Typ wyrobu (B x H mm)		4	E900	C5
	wymiar podwaliny 2000 x 195 mm			
Uwagi:				

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
Kierownik Laboratorium *Mścichowski Adam*

15-05-2018, Wałbrzych



Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40
<http://www.badaniaokien.pl>
e-mail: biuro@badaniaokien.pl